




LEGENDA	
	conductoare pentru alimentarea prizeilor, de tip FY 2.5 mm ² ;
	conductoare pentru alimentarea corpurilor de iluminat, de tip FY 1.5 mm ² ;
	cablu CYY-F pentru alimentarea receptorilor trifazitate;
	colanarea de alimentare tablourilor electrice;
	cablu FY 2x35 mm ² pentru alimentarea poteniometrelor;
	cablu ecranat de tip UTP cat. 6e, pentru distribuția instalației de internet;
	cablu ecranat de tip coaxial RG6, pentru distribuția instalației de televiziune;
	conductoare 2x0.5 mm ² , pentru instalația de detectare a scurgerilor accidentale de gaz metan;
	conductor VLPY 25 mm ² , pentru conectare la bara de egalizare potențialelor;
	conductor pentru acționarea contactoarelor, de tip FY-2x1.5 mm ² ;
	racord între conductoare de legătură la priză de pământ;
	racord pentru pământ;
	bara de egalizare a potențialelor;
	cablu de tip BUS cu 2 fire 0.5 mm ² , pentru instalații de video interfon;
	aparat iluminat THORNEKO LUCY 1500, lampă LED 60 W, montaj aparent pe planșeu peste subțire, grad de protecție IP60;
	aparat iluminat GEWISS CLIOX-ET 38 W, montaj aparent, aplicat pe peretele rampei, grad de protecție IP65;
	aparat iluminat THORNEKO JULIE 600, lampă LED, 19 W, montaj aparent pe planșeu peste subțire, grad de protecție IP65;
	aparat iluminat THORNEKO LENA 1400, lampă LED, 15 W, montaj aparent pe planșeu peste subțire, grad de protecție IP64;
	aparat iluminat THORNEKO LENA 1400, lampă LED, 15 W, montaj aparent aplicat pe perete, grad de protecție IP64;
	interruptor simplu monopolar, curent maxim admis 10 A;
	comutator monopolar, curent maxim admis 10 A;
	interruptor de tip cap scări, curent maxim admis 10 A;
	senzor de mișcare;
	priză dublă, monofazăică cu contact de protecție, IP20;
	priză dublă, monofazăică cu contact de protecție, IP65;
	doză de derivație;

Categoria de importanță: C, normală, conform HG 766/199
Clasa de importanță: III, conform P100/1-2013,
Gradul de rezistență la foc: II, conform P 118/1999.

C231) PROIECTE DE PROTECTORI DE INCALZIRE A BAMP-PROTECT K.F.P., NECONSTRUCITE CU TAVELA SI TAVELA COPIAT DIN COPERTIN, IN CONFORMITATE CU DIMENSIUNII DATE DE FABRICA dimensiuni cutare: 950x594 mm				
VERIFICATOR	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT NR.
M.L.P.D.A.	P.F.R		IE	9387/30.04.2020
	Proiectant de specialitate: KEMP PROJECT S.R.L. Sed. Iederei nr. 2, mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, C.U.I : 21850560, J12/2483/2007, tel.: 0738/069623, e-Mail: birokemp@yahoo.com			Proiect nr. 13/2019
Investit:	Construire locuinta unifamiliară S2 parter+St+P+E+Et, Ingrepuire, amenajari exterioare			Faza P.Th.
Anchisat:	mun. Cluj-Napoca, st. Gheorghe Daja, jud. Cluj			
Specificatie	Nume	Semnatura		
Verificat intern	ing. Marius		Scara:	INSTALAȚII ELECTRICE
Șef proiect	ing. Marius		Data:	INSTALAȚII DE CURENȚI SLABI
Proiectat	ing. Marian			Planșa nr.
Desenat	ing. Endre		06.02.2020	PLAN SUBSOL 1
				IE 4